

**KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA**  
**Avenija Gojka Suška 6**  
**10000 Zagreb**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - ISPITIVANJE I MJERENJE SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE - GROMOBRANSKE INSTALACIJE**

**GRUPA 3**

<b>NAZIV</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Količina</b>	<b>Jedinična cijena bez PDV-a</b>	<b>Ukupan iznos bez PDV-a</b>
<b>ISPITIVANJE I MJERENJE SUSTVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE - GROMOBRANSKE INSTALACIJE</b>				
<b>Ispitivanje gromobranske instalacije</b>	kom	1		
1. Kotlovnica,kisikana,objekt tehničkih plinova i sklad.zapaljivih tekućina (svake god.)				
2. Kompletan objekt KBD-objekti : A, B, C, D, E, F, G, H, i I (svake 4. god.)				
<b>Ukupan iznos bez PDV-a:</b>				
<b>PDV:</b>				
<b>Sveukupno s PDV-om:</b>				

**Sukladno Zakonskoj regulativi:**

Zakon o zaštiti od požara (N.N. br: 92/10), Zakon o zaštiti na radu (N.N. br: 71/14)  
Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevine(N.N. 87/08, 33/10)

---

(Mjesto i datum)

---

(Potpis ovlaštene osobe)

**Za st. 1. i 2. Uslugu izvršiti u prosincu 2022. godine sukladno narudžbenici.**