

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - ISPITIVANJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

GRUPA 2

NAZIV	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupan iznos bez PDV-a
ISPITIVANJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA				
1. Ispitivanje sustava za dojavu požara	kom	1		
(Javljača požara 3.500 kom: optičkih, termičkih, ručnih, kanalnih, linijskih)				
2. Ispitivanje sustava za gašenje požara - FM200	kom	1		
(7 prostora: C 02 = server soba 2. boce, gl.bolnička arhiva, MFK arhiva				
C 03 = velika arhiva, mala arhiva, statički				
3. Ispitivanje ispravnosti sustava za automatsko zatvaranje vrata (PPV=36kom)	kom	36		
4. Ispitivanje ispravnosti sustava protupožarnih zaklopki (PPZ = 12 kom)	kom	12		
Ukupan iznos bez PDV-a:				
PDV:				
Sveukupno s PDV-om:				

Sukladno Zakonskoj regulativi:

Zakon o zaštiti od požara (N.N. br: 92/10),
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (N.N. br: 42/2012)

|

(Mjesto i datum)

(Potpis ovlaštene osobe)

Uslugu izvršiti u prosincu 2022. godine sukladno narudžbenici.