

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb

PONUĐITELJ

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - ISPITIVANJE ELEKTRO ENERGETSKOG SUSTAVA

GRUPA 8

NAZIV	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	ukupna cijena
ISPITIVANJE ELEKTRO ENERGETSKOG SUSTAVA				
1. Ispitivanje EE.sutava - električnih instalacija	kom	1		
Zaštita od indirektnog dodira, otpor izolacije električnih kabela,				
neprekinutost zaštitnog vodiča, izjednačenje potencijala metalnih masa				
(objekata KBD - A,B,C,D,E,F,G H,I kotlovnica, kisikana, objekt tehničkih				
plinova, skladišta zapaljivih tekućina toplinskih podstamica, vanjske rasvjete)				
<i>Ukupan iznos bez PDV-a:</i>				
<i>PDV:</i>				
<i>Sveukupno s PDV-om:</i>				

Sukladno Zakonskoj regulativi:

Zakon o zaštiti od požara (N.N. br: 92/10), Zakon o zaštiti na radu (N.N. br: 71/14)

Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevine(N.N. 87/08, 33/10)

(Pečat, čitko ime i prezime, ovlaštene osobe)

(Mjesto i datum)

(Potpis ovlaštene osobe)

Uslugu izvršiti u prosincu 2022. godine sukladno narudžbenici.