

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - ISPITIVANJE PROTUPANIČNE RASVJETE I UČINKOVITOST VENTILACIJE

GRUPA 6

NAZIV	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupan iznos bez PDV-a
1. Ispitivanje protupanične rasvjete i ventilacije u evak. Stubišta - sjever, sredina i jug	kom	3		
2. Ispitivanje protupanične rasvjete slijedećih objekata: E-00 torakalna kirurgija, E-00 kardiokirurški OP blok, B-00 dnevna kirurgija, F-00 intenzivna njega C-07 neurokirurgija, C-01 kardiologija, G-00 zavod za gastroenterologiju,	kom	7		
Ukupan iznos bez PDV-a:				
PDV:				
Sveukupno s PDV-om:				

Sukladno Zakonskoj regulativi:

Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10), Zakon o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14,
Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10)

(Mjesto i datum)

(Potpis ovlaštene osobe)

Stavka 1. i 2. - uslugu izvršiti u prosincu 2022. god.