



Klinička bolnica Dubrava
Služba tehničkih poslova
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb
Telefon: (01) 290 2333
E-mail: voditelj.tehnika@kdb.hr

Služba tehničkih poslova
Zagreb, 27.03.2026.

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Zagreb, Av. Gojka Šuška 6

Primljeno:		31-03-2026	
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	1884-1/26		

- Služba za nabavu, investicije
I EU projekte

Predmet: Očitovanje na upit ponuditelja po predmetu: Nadogradnja uređaja NIRO-VV-STERIL-MEDICO-3000-LPD za potrebe Centralne bolničke sterilizacije, Evidencijski broj: 29.1.-63/2026

Na niže navedeni Upit ponuditelja dostavljen dana 12.03.2026. koji glasi:

Prije nego bilo što počnemo, moramo dobiti pojašnjenje o priložima koji se trebaju dostaviti uz ponudu, konkretno točki 3. i točki 4.

Naime, mi pod opremom podrazumijevamo ventile, posude, ionsku smolu, aktivni ugljen, cijevi, fittinge.... Od kojih je neki uređaj sklopljen/sastavljan. Koja je razlika između dokaza ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme u EU iz točke 3. i ovlasti proizvođača opreme iz točke 4.?

1. Potvrdu porezne uprave
2. Popis ovlaštenih serviseri
3. Važeći certifikat ili drugi jednakovrijedni dokaz proizvođača opreme ili ovlaštenog zastupnika u EU iz kojeg je vidljivo da imenovani serviseri imaju potrebna znanja i vještine za obavljanje poslova serviseri za opremu
4. Ovlast proizvođača opreme
5. Ponudbeni list
6. Troškovnik

Ako ste pod točkom 4. mislili na dobivanje ovlasti od proizvođača uređaja NIROSTE, onda niste morali nikome slati upite nego se s njima dogovoriti. Zar mislite da će oni ikome dati ovlast da može raditi po njihovom uređaju i njima biti konkurencija?

Mi radimo s istom opremom, sklapamo uređaje, servisiramo... isto kao i oni. Sa vama imamo ugovor za dvogodišnji servis one velike pripreme vode od kojeg je prva godina riješena i sada smo dobili ugovor i za drugu. Ako smo to znali/mogli napraviti da sve dobro radi, kakva može biti ovdje razlika u poslu koji je manji i sa manjim opsegom posla? Ukoliko moramo imati OVLAST Niroste za ovaj posao, onda već ovaj mail smatrajte ŽALBOM, a službenu ćemo uputiti odmah i Državnoj komisiji za nadmetanja. Oni bi trebali biti ovlašteni i za ove jednostavne nabave.

Nadalje, molimo produljenje roka jer ste puno toga nametali za priložiti. Najveći je problem pitanje koliko trebamo vremena za dobiti potvrdu proizvođača opreme iz EU. Njima se s takvim stvarima nikada ne žuri.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju."

Te niže navedeni Upit ponuditelja dostavljen dana 16.03.2026. koji glasi:

Cijenjena gđo. Rogar.

Nismo dobili odgovore na prethodni mail pa se na isti nadovezujemo.

Obilaskom lokacije, uvidom u stvarno stanje na licu mjesta i detaljnim pregledom

Troškovnika, isti smo protumačili na slijedeći način:

1. Demontaža postojećeg omekšivača i ugradnja većeg; demontaža postojećeg ugljenog filtra i ugradnja većeg, demontaža pješčanog filtra i ugradnja mikronskog; ugradnja i zamjena mjerača vodljivosti sa kontrolerom; upravo kako i piše. Dakle, postojeću opremu bacamo i ugrađujemo novu.
2. Nema tu nikakvog servisa. Svaki taj uređaj je potpuno samostalan, spojen na napajanje strujom, upravljani svojom automatikom, spojen na dovod i odvod vode te kanalizaciju.
3. Sada su automatski ventili Fleck i posude od stakloplastike, mi nudimo ventile Clack (svaka posuda svoj ventil) i veće posude od istog materijala.
4. Ugradnja i zamjena mjerača vodljivosti znači novi, sa istom konstantom K i PT (ako ju ima), ali nebitno kojega proizvođača i kontrolera na kojemu je očitavanje provodljivosti i temperature, napajanje i izlazni signal - ako taj nekuda treba ići. Mi nudimo Prominent.
5. Naši uređaji će imati mogućnost protoka koji višestruko zadovoljava potrebe postojećeg RO uređaja, a na RO uređaju se podešavanja vrše ručnim ventilima samo sa protocima permeata, koncentrata i recirkulacije, za što postoje već desetljetni zakoni. Ako je RO pumpa jača i nove membrane dobit ćete nešto više permeata i obratno. Sondu vodljivosti kalibriramo sa njezinim kontrolerom. Dakle, postojeće bacamo i ugrađujemo novo.

Pokušat ćemo to prisposodobiti običnim životom: imate televizor Philips sa ekranom 40".

Želite veći ekran. Pronađete povoljan televizor Sony sa ekranom 50" i kupite. Philips nekome poklanjate. Zar vama od Philipsa treba više bilo kakva ovlast, certifikat, podrška, upute, daljinski upravljač... da to napravite???

Ako smo s vama mogli riješiti prvu godinu ugovora o servisiranju dva RO uređaja, kapaciteta tri puta većeg od ovoga sa puno prateće vezane opreme i sada krećemo s drugom godinom, ako smo se na svaki vaš poziv oko kojekakvih kvarova odazivali odmah i to rješavali, zaista ne vidimo razloga u bilo kakvu sumnju da mi to ne bismo mogli riješiti. Ostajemo u nadi prihvatanja naših primjedbi i ravnopravnom sudjelovanju u ovom nadmetanju.

Mir i dobro!

Odgovor investitora glasi:

Naručitelj traži funkcionalan sustav pripreme vode, tražio je 3 ponude u slučaju da vise gospodarskih subjekata može isporučiti i montirati tražene dijelove sustava, ali budući da ostaje sustav proizvođača koji je do sad bio prisutan, traženo je da ponuditelji imaju dozvolu/autorizaciju proizvođača da se ponuditelji mogu spojiti na njihov sustav da ne bi dobili komponente, a sustav pripreme vode na kraju ne bude radio. Dakle, potreba je da se Naručitelj osigura, budući ostaje "srce" sustava u bolnici, novo isporučene komponente i instalacija budu kompatibilni postojećem, bez ograničenja u nabavi.

S poštovanjem,

Voditelj odjela za str. instalacije i postrojenja:

Mario Marković bacc ing mech



Voditelj odjela za upravljanje projektima gradnje:

Dragan Gavran mag.ing.traff.

